

แผนการดำเนินงานการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ความถี่	เดือน												ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
			ค.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67		
1	การบริหารจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม															
	1.1 สำนักงานฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม	1 ครั้ง													ผู้อำนวยการสำนักงาน	แนวทาง/เกณฑ์ ข้อกำหนด
	1.2 รับทราบนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์คุณภาพ เพื่อจัดทำแผนดำเนินการตามวัตถุประสงค์คุณภาพ	1 ครั้ง													ผู้อำนวยการสำนักงาน	แนวทาง/เกณฑ์ ข้อกำหนด
	1.3 ทบทวนแผนการดำเนินงานการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม	1 ครั้ง													คณะกรรมการ ENV	นโยบาย
	1.4 ทบทวนการชี้แจงและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ และทบทวนมาตรการตอบสนองเหตุฉุกเฉินที่อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	1 ครั้ง													คณะกรรมการ ENV/บริษัทผู้รับเหมา ผู้รับจ้างภายนอก	แบบฟอร์มในระบบที่ใช้ปัจจุบัน
	1.5 ประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านสิ่งแวดล้อม จาก ข้อ 1.4 เพื่อเสนอที่ประชุมผู้บริหาร	1 ครั้ง													คณะกรรมการ ENV	FM-RCM-01, FM-RCM-02
	1.6 ทบทวนความสอดคล้องของกฎหมายด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม	1 ครั้ง													คณะกรรมการ ENV	FM-ENV-05
	1.7 ทบทวนและรวบรวมรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	2 ครั้ง													งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร	แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (FM-PSM-11)
	1.8 ทบทวน รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริการ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด	1 ครั้ง													ฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศ	รายการผลการสำรวจเกี่ยวกับการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
	1.9 รวบรวมข้อมูล สถิติ ด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม	ทุกเดือน													คณะกรรมการ ENV	คณะกรรมการ ENV
	1.10 สรุปผลการดำเนินงานนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร	1 ครั้ง													คณะกรรมการ ENV	รายงานผลที่ได้ดำเนินการ
2	สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ตระหนักรู้															
	2.1 อบรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (การคัดแยกขยะ recycle)	1 ครั้ง													คณะกรรมการ ENV	แผนพัฒนาบุคลากร
	2.3 การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดนิทรรศการ การแนะนำหนังสือ	2 ครั้ง													ฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศ	แผนการดำเนินงานภารกิจส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
3	การติดตาม การจัดการระบบสาธารณูปโภค/สุขาภิบาล ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทผู้รับจ้างภายนอก อย่างน้อยรายการละ 1 ครั้ง/ปี															
	3.1 บำรุงรักษา งานระบบ เครื่องจักร ภายในอาคาร ทุกเดือน															
	3.1.1 Air Handling Unit	1 ครั้ง													บ. พร้อม เทคโนโลยี จำกัด	แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
	3.1.2 Fan Coil Unit	1 ครั้ง													บ. พร้อม เทคโนโลยี จำกัด	แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
	3.1.3 Split Type	1 ครั้ง													บ. พร้อม เทคโนโลยี จำกัด	แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
	3.1.4 Fresh Air	1 ครั้ง													บ. พร้อม เทคโนโลยี จำกัด	แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
	3.1.5 ถังดับเพลิง (ชนิด สู่ตระเคมีน้ำ/ชนิด CO2)	1 ครั้ง													บ. พร้อม เทคโนโลยี จำกัด	แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
	3.1.6 เครื่องดูดความชื้น/เครื่องฟอกอากาศ /พัดลมไอเย็น	1 ครั้ง													บ. พร้อม เทคโนโลยี จำกัด	แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
	3.2 บำรุงรักษา งานระบบ เครื่องจักร ภายในอาคาร ทุก 3 เดือน															
	3.2.1 Chiller Water Pump	1 ครั้ง													บ. พร้อม เทคโนโลยี จำกัด/บ.คู่สัญญาอื่น	แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
	3.2.2 Condensor Water Pump	1 ครั้ง													บ. พร้อม เทคโนโลยี จำกัด/บ.คู่สัญญาอื่น	แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
	3.2.3 Cooling Tower	1 ครั้ง													บ. พร้อม เทคโนโลยี จำกัด/บ.คู่สัญญาอื่น	แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
	3.2.4 Booster Pump	1 ครั้ง													บ. พร้อม เทคโนโลยี จำกัด/บ.คู่สัญญาอื่น	แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
	3.2.5 Air Blower	1 ครั้ง													บ. พร้อม เทคโนโลยี จำกัด/บ.คู่สัญญาอื่น	แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
	3.2.6 Emergency Light	1 ครั้ง													บ. พร้อม เทคโนโลยี จำกัด/บ.คู่สัญญาอื่น	แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

แผนการดำเนินงานการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	ความถี่	เดือน												ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	
			ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67			
	3.2.7 Emergency Light Central Battery	1 ครั้ง														บ. พร้อม เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด/บ.คู่สัญญาอื่น	แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
	3.2.8 EXIT LIGHTS SYSTEM	1 ครั้ง														บ. พร้อม เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด/บ.คู่สัญญาอื่น	แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
	3.2.9 DIESEL FIRE PUMP	1 ครั้ง														บ. พร้อม เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด/บ.คู่สัญญาอื่น	แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
	3.2.10 Fire Hose Cabinet	1 ครั้ง														บ. พร้อม เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด/บ.คู่สัญญาอื่น	แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
	3.2.11 ระบบไอโซนบำบัดคอนเดนเซอร์	1 ครั้ง														บ. พร้อม เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด/บ.คู่สัญญาอื่น	แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
	3.3 บำรุงรักษา งานระบบ เครื่องจักร ภายในอาคาร ปีละ 1 ครั้ง															บ. พร้อม เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด/บ.คู่สัญญาอื่น	แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
	3.3.1 Chiller (Smardt)	1 ครั้ง														บ. โกลด์มาร์เก็ต จำกัด	แผนคู่สัญญา
	3.3.2 Chiller (Carrier)	1 ครั้ง														บ. แควเรียร์ ประเทศไทย จำกัด	แผนคู่สัญญา
	3.3.3 Under Ground Tank	1 ครั้ง														บ. พร้อม เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด	แผนคู่สัญญา
	3.3.4 Fire Alarm	1 ครั้ง														บ. ทรัพย์ประเสริฐเอ็นจิเนียริง จำกัด	แผนคู่สัญญา
	3.3.5 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	1 ครั้ง														บ. ทรัพย์ประเสริฐเอ็นจิเนียริง จำกัด	แผนคู่สัญญา
	3.3.6 MAIN DISTRIBUTION BOARD	1 ครั้ง														บ. พิค เอ็นจิเนียริง จำกัด	แผนคู่สัญญา
	3.3.7 TRANSFORMER	1 ครั้ง														บ. พิค เอ็นจิเนียริง จำกัด	แผนคู่สัญญา
	3.3.8 RING MAIN UNIT (RMU)	1 ครั้ง														บ. พิค เอ็นจิเนียริง จำกัด	แผนคู่สัญญา
	3.3.9 DISTRIBUTION BOARD	1 ครั้ง														บ. พิค เอ็นจิเนียริง จำกัด	แผนคู่สัญญา
	3.4 การล้างทำความสะอาดห้องน้ำ	12 ครั้ง														หจก. บี เอส พี กรีนแอนด์คาร์เด็น	ใบตรวจความสะอาดพื้นที่ห้องน้ำ/พื้นที่ทั่วไป
4	การจัดการของเสียผู้ลี้ภัย (ขยะ)																
	4.1 การคัดแยกขยะ recycle ตามมาตรฐานการจัดการขยะของมหาวิทยาลัย	12 ครั้ง														คณะกรรมการ ENV/ฝ่าย ศูนย์	กิจกรรมความร่วมมือ
5	การจัดการของเสียผู้ลี้ภัย (น้ำเสีย)																
	5.1 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	4 ครั้ง														บ. วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอน คอนซัลแทนท์ จำกัด	แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
	5.2 ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อตกไขมันห้องอาหาร	4 ครั้ง														บ. วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอน คอนซัลแทนท์ จำกัด	แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
6	การจัดการสภาพแวดล้อม/พื้นที่ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อมลภาวะทางอากาศ																
	กิจกรรม 5 ส : การจัดการกับสภาพแวดล้อมที่ส่งกลิ่นเหม็น เสียงดัง / การเพิ่มพื้นที่สีเขียว	1 ครั้ง														สำนักงานวิทยพัทยากร	แผน MA Week
7	การควบคุมการใช้ทรัพยากรหรือการใช้พลังงาน																
	การบำรุงรักษาระบบ BAS และ OAU (ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ)															บ. โกลด์มาร์เก็ต จำกัด	แผนคู่สัญญา
8	แลกเปลี่ยนเรียนรู้/จัดกิจกรรมกับเครือข่ายความร่วมมือ / หน่วยงานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม / ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน	ตามความเหมาะสม														คณะกรรมการ ENV	กิจกรรมความร่วมมือ

จัดทำโดย.....คณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม.....
วันที่.....24 ตุลาคม 2566.....

ตรวจสอบโดย.......... ปอ.คณะกรรมการฯ
วันที่.....1 พฤศจิกายน 2566.....

อนุมัติโดย..........ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยพัทยากร
วันที่...1 พฤศจิกายน 2566.....
(มติที่ประชุมผู้บริหารวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566)